

ROBINET RG8 1/4 DE TOUR - NF

M. 20X150 A SECURITE

Réf catalogue : 14750

Robinet haute et basse pression (-20°C à +60°C). Pression maxi 20 bar



Caractéristiques techniques

Pression maxi	16 bar
Débit (kg/h) sous 37 mb	7,9 kg/h
Débit (kg/h) sous 148 mb	16 kg/h
Débit (kg/h) sous 1,5 b	80 kg/h
Débit (kg/h) sous 3 b	140 kg/h
Entrée	mâle 20x150
Sortie	mâle 20x150
Norme (1)	NF XP M 88-771
Norme (2)	NF EN 331

Informations complémentaires

Poids(gr)	133 g
Long.(mm)	180 mm
larg.(mm)	165 mm
Haut.(mm)	55 mm

Produits annexes



RACCORD EC. 20 X 150 AVEC JOINT
AJUTAGE CU12 A BRASER
Réf catalogue : 08769.12

Organisme Mandaté par

AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé
F 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex



N° 19.097/NFG
Dossier n° 556

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF115, désignée NF-GAZ, applicables aux matériels pour raccordement des appareils à gaz, aux accessoires de distribution par récipients des GPL et aux appareils à gaz non visés par le Règlement (UE) 2016/426, CERTIGAZ atteste de la conformité du (des) produit (s) décrits ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr

According to the General Rules of the NF mark and to the current NF115 Certification Rules, named NF-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here after comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudice decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr

La société :
Head Office

GURTNER
1, rue de la Libération – BP 129
25302 PONTARLIER
FRANCE

est autorisée à utiliser la marque NF115 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF115 mark for the following product(s)

Désignation : **Robinet d'arrêt à commande manuelle M20x150 pour installations d'hydrocarbures liquéfiés en récipients**
Type : *Manually operated valve*

Marque commerciale : **GURTNER**
Trademark

Référence(s) commerciale(s) : **14750**
Marketing references

Selon norme(s) : **XP M 88-771 (08/2004)**
According to standard(s)

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et par les Règles de Certification NF115, en vigueur.

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the applicable General Rules of the NF mark and the NF115 Certification Rules, in force.

Ce certificat est valide jusqu'au 11 novembre 2022. Il annule tout certificat antérieur.

Validity date: November 11th, 2022. It cancels any previous certificate.

Fait à Neuilly sur Seine, le 12 novembre 2019


Vincent DELARUE
Directeur Général