

ROBINET D'ARRET DN15 POIGNEE.J

Male G3/4" - 500mbar sans patte

Réf catalogue : **24000**

Robinet d'arrêt mâle/mâle à tournant sphérique à manivelle joint plat gaz (-20°C à +60°C) - pression maxi 500 mbar



Caractéristiques techniques

Pression maxi	500 mbar
Débit (m³/h) sous 21 mb	6 m³/h
Débit (kg/h) sous 300 mb	10 m³/h
Diametre Nominal	15
Type	
Raccord (1)	mâle G 3/4"
Raccord (2)	mâle G 3/4"
Norme (1)	NF EN 331
Norme (2)	NF E 29-135
Entraxe (mm)	

Informations complémentaires

Poids(gr)	250 g
Long.(mm)	180 mm
larg.(mm)	170 mm
Haut.(mm)	40 mm



ROB-GAZ

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF078, désignées NF ROB-GAZ, applicables aux robinets et aux joints plats d'étanchéité pour les installations de gaz, CERTIGAZ atteste de la conformité du(des) produit(s) décrit(s) ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr

According to the General Rules of the NF mark and the NF078 Certification Rules, named NF ROB-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described hereunder comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudice decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr

La société :
Head Office

GURTNER
40 rue de la Libération
F – 25302 PONTARLIER Cedex
FRANCE

est autorisée à utiliser la marque NF 078 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF ROB-GAZ mark for the following product(s)

Désignation : **Robinets de commande d'appareils pour installations de gaz**
Type *Valves for gas installations*

Marque commerciale : **GURTNER**
Trademark

Référence(s) commerciale(s) : **se reporter à la liste en annexe**
Marketing references *refer to the appendix*

Pression maximale de service : **0,5 bar** Classe de température : **-20°C**
Maximum Operating Pressure *Temperature range*

Selon norme(s) : **NF E 29-135 (06/2020), SROB100-NF (06/2020)**
According to standard(s)

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et les Règles de Certification NF078 en vigueur.

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the current applicable General Rules of the NF mark and the NF078 Certification Rules.

Ce certificat est valide jusqu'au 17 novembre 2023. Il annule tout certificat antérieur.
Validity date Novembre 17th, 2023. It cancels any previous certificate.

Fait à Neuilly sur Seine, le 2 novembre 2020